


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych /67/ 255-22-40
- PPIS w Czarnkowie /67/ 255-27-60
- fax /67/ 255 -82-36
- e-mail psse.czarnkow@pis.gov.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej /67/ 255-22-40
- fax Działu/ Oddziału /67/ 255 -82-36
- e-mail Działu/ Oddziału higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl



ul.Zamkowa 8
64-700 Czarnków

<http://psse-czarnkow.pl>

oryginał/ kopia

ON.HK.4200.2.2019.121

Czarnków, 12.02.2019 r.

Zakład Kanalizacji i Wodociągów Sp. z o.o.
w Drawsku ul. Powst. Włkp. 121A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, przekazuje sprawozdanie z badań próby wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej z wodociągu publicznego w Chełście, w dniu 22.01.2019 r. w ramach planu działania na dany rok organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Próba została pobrana w przedszkolu w Chełście.

W wyniku badań stwierdzono podwyższoną mętność, która wyniosła 2,4 NTU i zawartość żelaza, która wyniosła 293 µg/l. Wartość zalecana dla mętności wynosi 1 NTU, a wartość dopuszczalna dla żelaza wynosi 200 µg/l.

Woda odbiega, w badanym zakresie fizykochemicznym, od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 07.12.17 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294) ze względu na ww zawartość żelaza oraz mętność. W badanym zakresie mikrobiologicznym woda spełnia wymagania cytowanego powyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Związki żelaza nie mają znaczenia zdrowotnego powodują jednak pogorszenie właściwości organoleptycznych wody – zwiększają barwę i mętność.

Woda nadaje się do spożycia i celów gospodarczych.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie
(mgr Beata Kościelska)

zał. 34/W/19, N/86/2019/LB- WG/PCH/, N/87/2019/LB- AS/PGC/

Do wiadomości
1.Gmina Drawsko
2. a/a

KR

Strona 1 z 1