

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE



Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych /67/ 255-22-40
- PPIS w Czarnkowie /67/ 255-27-60
- fax /67/ 255 -82-36
- e-mail psse.czarnkow@pis.gov.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej /67/ 255-22-40
- fax Działu/ Oddziału /67/ 255 -82-36
- e-mail Działu/ Oddziału higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ul.Zamkowa 8
64-700 Czarnków

www.psse-czarnkow.pl

oryginał/ kopia

ON.HK.4200.1.2020.121

Czarnków, dn.....2020 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **dostarczanej z wodociągu publicznego w Chełście**,
nr sprawozdania z badań **SB/22602/03/2020**, wykonanych przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A, 64-920 Piła ul. Na Leszkowie 4.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższego sprawozdania z badań, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, wg ustalonego harmonogramu, w ramach własnej kontroli wewnętrznej, próby wody pobranej w dniu 05.03.2020 r., przez próbobiorcę przedsiębiorstwa, w stacji uzdatniania wody w Chełście,

stwierdza, że woda, w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, **spełnia** wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz.2294).

Zawartość magnezu jest nieznacznie niższa od wartości zalecanej ze względów zdrowotnych. Stwierdzona zawartość magnezu wyniosła 4,01 mg/l przy wartości zalecanej 7-125 mg/l. Wartość zalecana oznacza wartość pożądaną dla zdrowia ludzkiego jednak nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Otrzymują:

1. Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. 64-733 Drawsko ul. Powst. Wlkp. 121A
2. Gmina Drawsko
3. a/a

AS

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Beata Kościelska; Państwowy Powiatowy Insp. Sanit. w Czarnkowie
Data: 2020.04.09 17:25:54 CEST



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych /67/ 255-22-40
- PPIS w Czarnkowie /67/ 255-27-60
- fax /67/ 255 -82-36
- e-mail psse.czarnkow@pis.gov.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej /67/ 255-22-40
- fax Działu/ Oddziału /67/ 255 -82-36
- e-mail Działu/ Oddziału higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl

ul.Zamkowa 8
64-700 Czarnków

www.psse-czarnkow.pl

oryginał/kopia

ON.HK.4200.1.2020.120

Czarnków, dn.....2020 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **dostarczanej z wodociągu publicznego w Drawsku**, nr sprawozdania z badań **SB/23463/03/2020**, wykonanych przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A, 64-920 Piła ul. Na Leszkowie 4.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższego sprawozdania z badań, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, wg ustalonego harmonogramu, w ramach własnej kontroli wewnętrznej, próby wody pobranej w dniu 05.03.2020 r., przez próbobiorcę przedsiębiorstwa, w stacji uzdatniania wody w Drawsku,

stwierdza, że woda, w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, **spełnia** wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz.2294).

Zawartość magnezu jest nieznacznie niższa od wartości zalecanej ze względów zdrowotnych. Stwierdzona zawartość magnezu wyniosła 5,74 mg/l przy wartości zalecanej 7-125 mg/l. Wartość zalecana oznacza wartość pożądaną dla zdrowia ludzkiego jednak nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Otrzymują:

1. Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. 64-733 Drawsko ul. Powst. Wlkp. 121A
2. Gmina Drawsko
3. a/a

AS

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Beata Kościelska; Państwowy Powiatowy Insp. Sanit. w Czarnkowie
Data: 2020.04.09 17:25:57 CEST